

Znak: HK.9027.I.11.2022  
HK.9020.KU.19.3.2022  
dot. wodociągu Rutka-Tartak

Suwałki, dnia 30.08.2022 r.

*T. M. Gasionowski*  
W P E Y N K I  
URZĄD GMINY RUTKA-TARTAK  
2165 1 WRZ. 2022  
Ilość zał. ....  
podpis *M. Rulphowski*  
Znak sprawy .....

Usługi Wodociągowo Kanalizacyjne  
Eugeniusz Obuchowski  
Potopy 14  
16-406 Rutka-Tartak

## O c e n a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie § 3, § 4, § 5, § 6, § 20.1, § 20.3, § 21, § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej 29.08.2022 r. w ramach interwencji zgłoszonej osobiście (zakres badań - parametry fizykochemiczne: barwa, mętność, mangan, żelazo),

**z wodociągu Rutka-Tartak**

opisanych w sprawozdaniu: Nr SWŻ. 9051.683.2022 z dnia 30.08.2022 r.

**stwierdza**

**warunkową przydatność wody do spożycia,**

ze względu na przekroczone parametry fizykochemiczne – mangan, żelazo oraz mętność.

Powyższa ocena obowiązuje do następnego badania laboratoryjnego wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Suwałkach  
*Elżbieta Bednarko*  
Elżbieta Bednarko

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rutka-Tartak, ul. 3-go Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak