PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SUWAŁKACH
16-400 Suwałki, ul. Utrata 9A
tel. 087 565 28 60, fax 087 565 28 61

Suwałki, dnia 14.10.2022 r.

WPŁYNĘŁO
URZĄD GMINY RUTKA-TARTAK
17 PAŹ. 2022

Znak: HK.9020.KW.19.3.2022
dot. wodociągu Rutka-Tartak

Usługi Wodociągowo Kanalizacyjne
Eugeniusz Obuchowski
Potopy 14
16-406 Rutka-Tartak

O c e n a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie § 3, § 4, § 5, § 6, § 20.1, § 21, § 22 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej 04.10.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej (zakres badań – monitoring parametrów grupy B),

z wodociągu Rutka-Tartak

opisanych w sprawozdaniu: Nr SWŻ. 9051.774.2022 z dnia 14.10.2022 r.

s t w i e r d z a

warunkową przydatność wody do spożycia,

ze względu na przekroczony parametr fizykochemiczny – mangan.

Powyższa ocena obowiązuje do następnego badania laboratoryjnego wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Suwałkach
Elżbieta Bednarko

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rutka-Tartak, ul. 3-go Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak