



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SUWAŁKACH

16-400 SUWAŁKI, UL. UTRATA 9A
tel. sekr. (87) 565-28-60, fax. (87) 565-28-61,
e-mail: psse.suwalki@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-suwalki

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SUWAŁKACH

16-400 Suwałki, ul. Utrata 9A
tel. 087 565 28 60, fax 087 565 28 61

P. M. Jarosławski

Suwałki, dnia 17.01.2023 r.

URZĄD GMINY RUTKA-TARTAK

190

Ilość zał. 1.8. STY. 2023

podpis *J. Rutkowski*

Znak sprawy

HK.9020.KU.19.6.2022 dot. wodociągu Rutka-Tartak

Wójt Gminy Rutka-Tartak

ul. 3 Maja 13

16-406 Rutka-Tartak

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA GMINY RUTKA-TARTAK
ZA ROK 2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.);
- § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

dokonał okresowej oceny jakości wody za 2022 r.

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody pobieranej w ramach kontroli urzędowej oraz sprawozdań przekazywanych przez administratora wodociągu tj.: Usługi Wodociągowo Kanalizacyjne Eugeniusz Obuchowski, Potopy 14, 16-406 Rutka-Tartak w ramach kontroli wewnętrznej w tzw. „punktach zgodności” tj. punktach monitoringowych na terenie gminy stwierdza:

***przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Rutka-Tartak.***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach monitorował jakość wody pobranej zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem poboru próbek wody, z częstotliwością zależną od wielkości produkcji wody. Badania wykonywane były przez



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SUWAŁKACH

16-400 SUWAŁKI, UL. UTRATA 9A
tel. sekr. (87) 565-28-60, fax. (87) 565-28-61,
e-mail: psse.suwalki@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-suwalki

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Suwałkach, ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki, Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21, 18-400 Łomża, Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Białymstoku, ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok oraz Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w wodociągu Rutka-Tartak pobrano ogółem 11 prób wody (4 w ramach kontroli urzędowej i 7 w ramach kontroli wewnętrznej). W zbadanych próbach kwestionowane były następujące parametry fizykochemiczne: mangan, żelazo i mętność.

W ramach zgłoszonej interwencji dot. złej jakości wody do spożycia w miejscowości Rutka-Tartak, w dniu 30.08.2022 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przekroczonych parametrów: mangan, żelazo, mętność w punktach: Hydrofornia i Mieszkanie Prywatne. Po wprowadzonych działaniach naprawczych przez administratora wodociągu (tj. cykliczne płukanie filtrów i zmiana wartości ciśnienia powietrza na aeratorze) ponownie pobrano próbkę wody do badań. W zbadanej próbce przekroczeń nie stwierdzono. Ocena o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Rutka-Tartak obowiązywała od 30.08.2022 r. do 19.09.2022 r.

Ponowne przekroczenie manganu na sieci wodociągowej odnotowano w dniu 14.10.2022 r. Wszczęto postępowanie na podstawie Sprawozdania Nr SWŻ.9051.774.2022 wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej. W związku z tym administrator wdrożył następujące działania naprawcze: cykliczne płukanie filtrów, zmiana wartości ciśnienia powietrza na aeratorze oraz sprawdzenie przez serwisanta stanu technicznego urządzeń. Po tych działaniach ponownie pobrano próbkę wody do badań. Przekroczeń nie stwierdzono. Ocena o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Rutka-Tartak obowiązywała od 14.10.2022 r. do 02.11.2022 r.

Administrator wodociągu nie przedstawił oceny ryzyka, o której mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto na administratora nałożono mandat karny za nieterminowe przekazanie harmonogramu poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej.



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SUWAŁKACH

16-400 SUWAŁKI, UL. UTRATA 9A
tel. sekr. (87) 565-28-60, fax. (87) 565-28-61,
e-mail: psse.suwalki@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-suwalki

Jakość wody w wodociągu Rutka-Tartak na dzień 31.12.2022 r. w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Suwałkach

Elżbieta Bednarko

Otrzymują:

1. Adresat
 2. a/a
-