

Rutka-Tartak, 23.11.2022 r.

**Gmina Rutka-Tartak**  
**ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak**  
**16-406 Rutka-Tartak**

DG.271.9.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: Przygotowanie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Rutka-Tartak.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie:

1. Proszę o określenie materiału który ma być zastosowany na pokład pomostu.  
W opisie podany jest deska drewniana sosnowa lub kompozytowa, a w operacie wodnoprawnym jest podany materiał deska sosnowa 45 mm przykręcana do konstrukcji pomostu

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Proszę przyjąć opis z Operatu wodnoprawnego: materiał deska sosnowa 45 mm przykręcana do konstrukcji pomostu ( Operat wodnoprawny jest dokumentem na podstawie, którego została wydana Decyzja wodnoprawna na wykonanie pomostu pływającego).

2. Czy zamawiający usunie trzy drzewa które uniemożliwiają przejazd sprzętu do wykonania zadania w Pobondziach.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby teren na którym ma być realizowana inwestycja był dostępny dla sprzętu niezbędnego do jej wykonania.

z up. Wójta  
Zastępca Wójta