

Rutka-Tartak, 21.02.2023 r.

**Gmina Rutka-Tartak**  
**ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak**  
**16-406 Rutka-Tartak**

OŚ.271.1.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: „**Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów komunalnych Gminy Rutka-Tartak**”.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie:

W związku z określeniem przez zamawiającego minimalnej mocy modułów, w zależności od instalacji, jako: 475W i 520W. Prosimy o informacje jaka jest dopuszczalna zmiana mocy całkowitej danej instalacji w przypadku zastosowania modułów o większych mocach niż 475W czy 520W.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że moc instalacji nie może być mniejsza niż określona w projektach wykonawczych i nie może być większa niż moc przyłączeniowa obiektu