

Rutka-Tartak, 24.02.2023 r.

**Gmina Rutka-Tartak**  
**ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak**  
**16-406 Rutka-Tartak**

OŚ.271.1.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: „**Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów komunalnych Gminy Rutka-Tartak**”.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie:

1. Dotyczy: SUW Wojska Polskiego 11A. Czy Zamawiający dopuszcza użycia dwóch falowników ze względu na bardzo długą trasę kablową DC? Oraz czy w budynku 11A jest miejsce, do którego będzie można wpiąć instalację?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza możliwości zainstalowania dwóch falowników. Miejsce przyłączenia instalacji zostało określone w Projekcie wykonawczym i w budynku 11A nie ma możliwości włączenia instalacji fotowoltaicznej do instalacji wewnętrznej budynku.

2. Dotyczy: SUW Wojska Polskiego 11A. Czy Zamawiający zrezygnuje z montażu części instalacji przewidzianej na zbiorniku na rzecz montażu całości instalacji na gruncie z uwzględnieniem większej mocy jednostkowej modułu, co przełoży się na ogólne zmniejszenie ilości paneli zachowując wymaganą minimalną moc instalacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający zgodzi się na montaż instalacji w całości na gruncie pod warunkiem uzyskania minimalnej mocy instalacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na obiekcie jest ograniczona przestrzeń możliwa do zajęcia przez instalację gruntową.