

Rutka-Tartak, 22.02.2023 r.

Gmina Rutka-Tartak
ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak
16-406 Rutka-Tartak

OŚ.271.1.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: **„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów komunalnych Gminy Rutka-Tartak”**.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie:

W związku z niniejszym postępowaniem przetargowym, zwracamy się z prośbą o zmianę parametrów modułów fotowoltaicznych, tj. wymaganej mocy modułu min. 475W/+5W. Prosimy o zmianę tej mocy, ponieważ obecnie na polskim rynku moduły o wymaganej wartości są praktycznie niedostępne. Proponujemy panele o mocy min. 470W.

Odpowiedź: Zamawiający opisał wymagania minimalne dotyczące paneli fotowoltaicznych w załączonych projektach wykonawczych i tych zapisów nie zmienia, tym samym nie dopuszcza się zastosowania paneli fotowoltaicznych o mocy poniżej 475W.